

高圧ガス容器を車両に積載して運搬する場合のチェックリスト

点検年月日： 年 月 日

点検者： _____

チェック項目	可燃性ガス LPガス アセチレン 水素 など	酸素	不活性ガス 窒素 炭酸ガス アルゴン など
40℃以下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
転落・転倒防止措置※1 ・液化ガスやアセチレンガスは立積みとし車両の前方に寄せ、ロープやベルトで確実に固定 ・圧縮ガスは横積みとし、車両の前方に寄せ、木杵や角材、緩衝材等により確実に固定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
警戒標の掲示※2※3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
消火器、工具、イエローカードの携行※2※4			/
消火器	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
赤旗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
メガホン	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ロープ（15m以上のもの2本以上）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
懐中電灯	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
漏えい検知剤	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
革手袋	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
車輪止め（2個以上）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
容器バルブ開閉用ハンドル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
イエローカード	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
消防法危険物との混載禁止※5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
バルブの向き 可燃性ガスの容器のバルブと酸素の容器のバルブが向き合わないこと	<input type="checkbox"/>		/

※1： 毒性ガスを運搬する場合は、木杵又はパッキンを施す必要があります。

※2： 内容積が25L以下の容器のみを積載する場合で、内容積の合計が50L以下である場合は不要。

※3： 毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げるものを5,000kg以上運搬する場合は、「毒」の標識を掲げる必要があります。

※4： 毒性ガスを運搬する場合は、表中の防災工具のほかに、保護具（防毒マスク、空気呼吸器、保護手袋など）、布類・ポリエチレンシート等、バケツ、消石灰、防災キャップを携行する必要があります。

※5： 混載可能なものもありますが、できる限り混載しないことが望ましい。